

FERDIGSTILLELSE AV BRANNVARSLINGSANLEGG I BLOKKENE.

Som alle vet, har MIFO AS installert brannvarslingsanlegg i begge blokkene i borettslaget, i løpet av det siste året. Dette er nå ferdig, og anleggene har vært i «prøvedrift» i noen uker. Det vil si at anleggene har vært operative, men ingen alarmorganer har vært aktive. Prøvedriften har ikke medført noen problemer med tanke på uønskede alarmer, og det ser vi på som positivt. Skulle det likevel skje at alarm blir utløst, enten det er en reell situasjon, eller ved et uhell, har vi laget en kort veiledning for hva du skal foreta deg hvis dette skjer.

NB! Vær påpasselig med å åpne avtrekk over komfyr ved matlaging osv, slik at en i størst mulig grad unngår alarmer pga matos o.l.

KORT BESKRIVELSE AV HVORDAN ANLEGGET FUNGERER, OG HVA DU SKAL FORETA DEG HVIS ALARMEN GÅR.

1. Hvis alarmen blir utløst i én leilighet.

Kun sirener i aktuell leilighet blir aktivert. Diode (lys) i utløst detektor vil blinke rødt. Se figur.



Røykdetektor med sirene. Pilen viser hvor rødt lys kan sees hvis denne er i alarm.

Nå har du 3 minutter til å få avstilt alarmen, før alle andre i blokka, og brannvesen blir varslet. Dette gjør du ved å trykke rødt knapp, og holde den inne i 2 sekunder, på avstillingspanelet i leiligheten din. Går det over tre minutter før du får avstilt, eller det er så mye røyk at flere røykdetektorer gir alarm, blir forsinkelsen på 3 minutter opphevet. Avstillingspanelet kan da ikke brukes. Se pkt. 2 for hva du skal foreta deg videre.



Avstillings- og tilbakestillingspanel. Pilen viser knapp for avstilling.

Vær oppmerksom på, at det kan ta ganske lang tid før sirenen i detektorene blir stille, så ha tålmodighet og vent. Sørg for å få luftet ut røyk som har forårsaket alarmen, før du til slutt trykker på grønn knapp i 2 sekunder på avstillingspanelet. Brannsentralen er nå tilbakestillt. Er du usikker kan du oppsøke brannmannspanel som er montert i 1. etasje i alle oppganger, for å se status.

2. Hvis alarmen blir utløst i fellesareal. (Garasje, boder trappeoppganger osv.).

Skjer dette blir alle i hele blokka, samt brannvesenet varslet. Hvor alarmen er løst ut må man finne ut på et av de brannmannspanelene som er montert i oppgangene.

Det er utarbeidet instruks av borettslaget for hvordan du skal agere om full alarm blir utløst. Beredskapsplanen deles ut til alle, samt det henges oppslag ved hver brannsentral i oppgangene som beskriver hva du skal gjøre. Det henges også oppslag ved postkassene til rekkehusene for beboerne der.

Anleggene settes i ordinær drift 17.06.2021, og du må fra da opptre som beskrevet ovenfor.